

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 13, ve znění pozdějších změn a doplňků.

1. Identifikační údaje o výrobcí

NOVASERVIS spol. s r.o., se sídlem Merhautova 1062/208, 613 00 Brno, Česká republika, IČO: 29288690, obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl C 71359.

2. Identifikační údaje o výrobku

Název	Termostatické vodovodní baterie METALIA, série METALIA 58
Série / typové označení	METALIA 58, termostatické baterie
Značka	NOVASERVIS METALIA
Popis provedení	Termostatické vodovodní baterie METALIA 58 pro nástěnnou instalaci, určené do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.
Výrobní závod	NOVASERVIS spol. s r.o., Družstevní 2826/5, 669 02 Znojmo, Česká republika

Typové označení a název výrobku:

Typové označení	Název výrobku
58920	Termostatická vanová nástěnná baterie, rozteč 150 mm
58960	Termostatická sprchová nástěnná baterie se spodním vývodem, rozteč 150 mm
58962	Termostatická sprchová nástěnná baterie s horním a spodním vývodem, rozteč 150 mm

Doplňkové značení podle technické dokumentace výrobce se může použít pro rozlišení provedení bez příslušenství, povrchové úpravy nebo příslušenství, pokud tím nedochází ke změně certifikovaného konstrukčního a materiálového provedení.

3. Popis a určení výrobku (určený účel použití ve stavbě)

Termostatické vodovodní baterie METALIA 58 jsou určené pro nástěnnou instalaci na zařizovací předměty v umývárkách a koupelnách. Jedná se o výtokové armatury pro vnitřní vodovody a zařízení na zásobování vodou, určené do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Pomocí ovládacích zařízení směšují horkou a studenou vodu, seřizují průtok a termostatickou kartuši udržují teplotu výstupní vody na nastavené hodnotě. Výrobky mají mosazné mísicí těleso z materiálu CW617N, termostatickou kartuši KEROX a těsnící O-kroužky z NBR SH70. Termostatická kartuše je vybavena ochranou proti opáření a dětskou pojistkou při 38 °C. Ochrana proti znečištění pitné vody zpětným průtokem je řešena podle ČSN EN 1717.

4. Údaje o použitém způsobu posouzení shody, dokladech o zkouškách a posouzení shody

Použitý způsob posouzení shody	Dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5
Evidenční číslo certifikátu výrobku a datum vydání	Certifikát výrobku č. 24 0356 V/AO ze dne 30. 08. 2024
Evidenční číslo protokolu o certifikaci a datum vydání	Protokol o certifikaci č. 785200324/2024 ze dne 30. 08. 2024
Hygienické zhodnocení	Výsledné zhodnocení č. j. ZU/24773/2020 ze dne 10. 09. 2020

5. Odkaz na určené normy a právní nebo technické předpisy

Určené normy	ČSN EN 1111:2018; ČSN EN 1717:2002
Právní a technické předpisy	Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění; vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., v platném znění

6. Úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobku

Č.	Sledovaná vlastnost	Vyhodnocení
1	Mechanická odolnost a stabilita	
1.1	Odolnost proti tlaku a mechanické chování	Požadavek splněn
1.2	Odolnost ovládacích zařízení v krutu	Požadavek splněn
1.3	Mechanická odolnost přepínací armatury	Požadavek splněn
2	Požární bezpečnost	Nevztahuje se
3	Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí	
3.1	Chemické a hygienické charakteristiky	Požadavek splněn

3.2	Ochrana proti znečištění zpětným průtokem	Požadavek splněn
4	Bezpečnost a přístupnost při užívání	
4.1	Identifikační značení	Požadavek splněn
4.2	Charakteristiky těsnosti	Požadavek splněn
5	Ochrana proti hluku	
5.1	Akustické charakteristiky	Neklasifikováno, Lap > 30 dB
6	Úspora energie a tepla	Nevztahuje se
7	Udržitelné využívání přírodních zdrojů	Nevztahuje se

7. Údaje o autorizované osobě

Název	Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
Sídlo	třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Identifikační číslo autorizované osoby	Autorizovaná osoba 224

8. Potvrzení výrobce

Výrobce tímto potvrzuje, že výše uvedený výrobek splňuje deklarované vlastnosti a základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požadavky ČSN EN 1111:2018 a souvisejících technických předpisů. Výrobce potvrzuje, že při obvyklém nebo výrobcem určeném použití je výrobek bezpečný a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Chemické a hygienické požadavky jsou považovány za splněné na základě výsledného hygienického zhodnocení č. j. ZU/24773/2020 a certifikačních podkladů. Tento závěr je podmíněn zachováním materiálového a konstrukčního provedení odpovídajícího posuzovaným vzorkům.

Datum vydání: 19. 08. 2026

Místo vydání: Brno

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce: Ing. Roman Prokeš, jednatel společnosti

Podpis odpovědné osoby: